

Hygiene | Lebensmittel | Wasser und Umwelt  
Lauenburger Str. 67  
21502 Geesthacht

Seite 1 von 2

LADR GmbH MVZ Dr. Kramer und Kollegen - Postfach 1240 - 21494 Geesthacht

Ansprechpartner: Auftragsabwicklung  
Telefon: 04152 803 255  
Telefax: 04152 803 351  
E-Mail: wasser@ladr.de

Wasserleitungsgenossenschaft Garlstorf e.G.  
Frau Sabine Gennen  
Ahrwaldstraße 25  
21376 Garlstorf

Geesthacht, 26.03.2025

**PRÜFBERICHT U-25-01975**

Dokumentennummer: D-2147709

Eingangsdatum: 19.03.2025

Untersuchungsende: 26.03.2025

Kundennummer: GU-101765

**Probenummer:** U-25-01975-001  
**Beurteilungskriterium:** Grenzwerte der Trinkwasserverordnung  
**Probenahmedatum:** 19.03.2025  
**Uhrzeit:** 08:28  
**Probenahmestelle:** WW Garlstorf, Werkausgang  
**Probenehmer:** LADR GmbH, Umweltanalytik, Frau Ramona Rönnau  
**Art der Probenahme:** DIN ISO 5667-5: 2011-02/DIN EN ISO 19458: 2006-12, Zweck a)

**Untersuchungsergebnis**

| Parameter                               | Einheit | Ergebnis    | Beurteilungskriterium | Untersuchungsverfahren            |
|-----------------------------------------|---------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Geruch (qualitativ)                     |         | unauffällig |                       | DIN EN 1622 (B3), Anh. C: 2006-10 |
| Geschmack (qualitativ)                  |         | ohne        |                       | DIN EN 1622 (B3), Anh. C: 2006-10 |
| <b>Vor Ort gemessene Parameter</b>      |         |             |                       |                                   |
| Temperatur (Entnahme)                   | °C      | 9,5         |                       | DIN 38404-4 (C4): 1976-12         |
| <b>Chemisch-physikalische Parameter</b> |         |             |                       |                                   |
| pH-Wert                                 |         | 7,33        | 6,50 - 9,50           | DIN EN ISO 10523 (C5): 2012-04    |
| Temperatur (pH-Messung)                 | °C      | 19,0        |                       | DIN 38404-4 (C4): 1976-12         |
| Elektr. Leitfähigkeit bei 25°C          | µS/cm   | 526         | 2790                  | DIN EN 27888 (C8): 1993-11        |
| Färbung (SAK 436 nm)                    | 1/m     | < 0,10      | 0,50                  | DIN EN ISO 7887 (C1): 2012-04     |
| Trübung, quantitativ                    | NTU     | 0,25        | 1,00                  | DIN EN ISO 7027-1 (C21): 2016-11  |
| <b>Mikrobiologische Parameter</b>       |         |             |                       |                                   |
| Koloniezahl 20°C                        | KBE/ml  | 0           | 100                   | TrinkwV § 43, Absatz (3)          |
| Koloniezahl 36°C                        | KBE/ml  | 0           | 100                   | TrinkwV § 43, Absatz (3)          |

Hygiene | Lebensmittel | Wasser und Umwelt  
Lauenburger Str. 67  
21502 Geesthacht

Prüfbericht U-25-01975  
Dokumentennummer D-2147709

Seite 2 von 2

| Parameter           | Einheit   | Ergebnis | Beurteilungs-kriterium | Untersuchungsverfahren           |
|---------------------|-----------|----------|------------------------|----------------------------------|
| Coliforme Bakterien | KBE/100ml | 0        | 0                      | DIN EN ISO 9308-1 (K12): 2017-09 |
| Escherichia coli    | KBE/100ml | 0        | 0                      | DIN EN ISO 9308-1 (K12): 2017-09 |
| Enterokokken        | KBE/100ml | 0        | 0                      | DIN EN ISO 7899-2 (K15): 2000-11 |

Legende: Fett dargestellte Ergebnisse kennzeichnen Verletzungen des Beurteilungskriteriums;  
< : kleiner Bestimmungsgrenze; n.n. = nicht nachweisbar; n.b. = nicht bestimmbar

### Beurteilung:

Im Rahmen der untersuchten Parameter werden die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) erfüllt.

Dieses Dokument wurde elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Dr. P. Scholder  
stellv. Abteilungsleiter

Verteiler: Wasserleitungsgenossenschaft Garlstorf e.G., Sabine Gennen, 21376 Garlstorf  
Landkreis Harburg, Gesundheitsamt Winsen, 21423 Winsen (Luhe)

Die Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die uns vorliegenden Prüfobjekte. Dieser Prüfbericht darf ohne Genehmigung der LADR GmbH, Fachbereich Wasser- und Umweltanalytik, nicht auszugsweise vervielfältigt werden (DIN EN ISO/IEC 17025). Die in der Trinkwasserverordnung festgelegten zulässigen Messungenauigkeiten werden eingehalten. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor erfolgte, darf die gesamte Untersuchung nicht zur Erfüllung von Untersuchungsverpflichtungen gemäß Trinkwasserverordnung dienen. Bei Proben mit der Kennzeichnung "Art der Probenahme: wie erhalten" unterliegen die vorliegenden Kundeninformationen zur Probe nicht der Akkreditierung des Labors. Bei mikrobiologischen Untersuchungen entspricht das Eingangsdatum auch dem Ansatzdatum. Ausnahme: Legionellen im Trink- und Badebeckenwasser werden bei Eingang montags – donnerstags einen Tag später angesetzt.